



OZNACZENIA:

1. Sieć zasilająca jest w systemie TN-C.
2. Instalacja odbiorcza jest w systemie TN-S.
3. Systemem ochrony dodatkowej jest samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych serii S300.
4. Systemem ochrony uzupełniającej są wyłączniki różnicowoprądowe klasy A.
5. Obwody gniazdek 230V są zasilane przewodami typu YDYp3x2,5mm² na 750V podtynkowo.
6. Obwody siły w kuchni są zasilane przewodami typu YDY5x4mm² na 750V podtynkowo.
7. Gniazdko są montowane na wysokości 1,4m nad ziemią.
8. Gniazdko w kuchni są hermetyczne, o IP55, montowane na wysokości 1,4m nad ziemią.
9. Oznaczenia gniazdek:
 - gniazdko 230V istniejące,
 - gniazdko 230V dobudowane,
 - ⚡ zestawy siłowe z wyłącznikiem 3x32A+0 dobudowane, hermetyczne.

Temat	Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Władysława Betzy w Bieniądziwach.				
Obiekt	Bieniądziwo 50, dz. nr geod. 76, obręb 0001 Bieniądziwo, gm. Wieluń Identyfikator: 101709_5.0001.76.				
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19			
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ			
Nazwa rysunku	Instalacja siły i gniazdek.		2020.08	1:100	Rys.1 Str.12